



Uhowo, dn. 19.01.2018 r.

ZP.DPS.II-1/2018

Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 16.01.2018 r.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z dnia 24 sierpnia 2017 roku, poz. 1579 ze zm.), informujemy iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „**Termomodernizacja obiektu etap II - docieplenie stropodachu oraz ścian zewnętrznych obiektu Domu Pomocy Społecznej w Uhowie.**”, w dniu 16.01.2018 r. wpłynęły następujące zapytania Wykonawców, na które udziela się odpowiedzi jn.:

Pytanie 1. Czy możliwe jest zastosowanie celulozy o porównywalnych lub lepszych parametrach izolacyjności cieplnej zamiast wełny granulowanej ?

Odpowiedź 1.

Dopuszczalne jest użycie innego materiału izolacyjnego - np. wspomniane w pytaniu zastosowanie celulozy o porównywalnych lub lepszych parametrach izolacyjności cieplnej, zamiast wełny granulowanej. Wymogiem, który musi być bezwzględnie spełniony jest utrzymanie oporu cieplnego, zgodnego z projektem docieplenia, stanowiącym Załącznik nr 10 Do SIWZ – Dokumentacja techniczna.

Pytanie 2. Czy w pozycji 5 przedmiaru należy mechanicznie oczyścić ściany czy trzeba również użyć preparatów grzybobójczych ?

Odpowiedź 2.

Zgodnie z opisem pozycji KNR oraz SST, do zakresu robót wchodzi oczyszczenie powierzchni. Zastosowanie preparatów grzybobójczych na oczyszczanych powierzchniach powinno wynikać z ewentualnego miejscowego zagrzybienia ścian, dlatego też nie jest bezwzględnie wymagane.

Pytanie 3. Czy do wykonania pozycji 7 i 8 można użyć hydroizolacji z masy asfaltowo - kauczukową np. Dysperbit ?

Odpowiedź 3.

Zgodnie z opisem pozycji KNR oraz SST należy wykonać hydroizolację z mas bitumicznych elastycznych. Inwestor nie narzuca konkretnych wyrobów lub materiałów od konkretnych producentów.



Informujemy, że powyższe odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

Podpisała:

Marta Pasięka – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Uhowie